

Kórnik, 27.01.2017r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Dostawa oleju napędowego do Gospodarstwa Dziecmierowo w 2017 roku**”

Nr sprawy 02/2017

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający – Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny w Kórniku udziela informacji na pytania zadane w dniu 26.01.2017r.:

1. Czy dostawy do Gospodarstwa Dziecmierowo przewidywane są w soboty, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy?

Odpowiedź: Dostawy oleju napędowego do Zamawiającego będą odbywać się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00. Zamawiający nie przewiduje odbioru oleju napędowego w soboty, święta i dni ustawowo wolne od pracy.

2. Zapisy: „...W przypadku dwukrotnego stwierdzenia niezgodności parametrów dostarczonego oleju napędowego, umowa ulega rozwiązaniu z winy Wykonawcy. Natomiast w każdym przypadku uszkodzenia silników w związku ze złą dostawą, koszty napraw i przestoju ponosi Wykonawca.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania kontroli jakości dostarczonego oleju napędowego poprzez wykonanie badań laboratoryjnych. W wyniku stwierdzenia niezgodności parametrów dostarczonego oleju napędowego z wymaganiami producenta, koszt badań ponosi Wykonawca...”

Proponujemy zamienić na:

Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia kontroli dostawy oleju napędowego, będącego przedmiotem umowy. Podstawą sprawdzenia jakości dostarczonego oleju napędowego będzie próbka paliwa pobrana z autocysterny, przed spuszczeniem paliwa do zbiornika Zamawiającego.

W przypadku sporu, co do jakości produktu, analizę próbki przeprowadzi niezależne laboratorium. Wynik badania sporządzony na piśmie z podaniem uzasadnienia, będzie ostateczny dla stron. Koszt badania oleju napędowego ponosi Zamawiający – jeżeli jakość oleju jest zgodna z Polską Normą, Wykonawca – jeżeli jakość oleju nie odpowiada Polskiej Normie.

Uprzejmie wyjaśniamy, powyższy zapis Zamawiający umieścił w SIWZ (rozdział III pkt 4) i proponujemy, aby zamieścił go również w §4 pkt 2, 3 projektu umowy, zamiast obecnego, który nie precyzuje w jaki sposób zostaną pobrane próbki paliwa. Ponadto, świadectwo jakości dołączane do dostawy odnosi się do uśrednionej próbki magazynowej, a w przypadku Terminala paliw płynnych w Poznaniu – średnia pojemność zbiornika magazynowego wynosi około 3 mln litrów. Świadectwo jakości, potwierdza jedynie zgodność wydanego paliwa do autocysterny z obowiązującą Polską Normą.

Odpowiedź: Zamawiający nie uwzględnia propozycji Wykonawcy. Projekt umowy został przygotowany na podstawie SIWZ. W związku z powyższymi warunkami określone w SIWZ są wiążące również w zapisach projektu umowy.

3. Mając na uwadze Państwa zapis w rozdziale XV wnosimy o:

- ujednoczenie jednostek cenowych przedstawionych w Państwa zamówieniu publicznym z cennikiem producenta, poprzez zmianę ceny za olej napędowy z ceny w zł za litr na cenę w zł za $1m^3$ (1000ltr). Cena w zł/ m^3 spełnia warunek zachowania proporcjonalności w liczeniu i dokumentowaniu zmiany ceny. Ponadto wyjaśniamy, że ustalenie ceny sprzedaży wyrażonej w zł za litr nie koresponduje z cennikiem producenta, który przedstawia swoje ceny w zł za m^3 . W związku z powyższym proponujemy zmianę jednostki z ceny w zł za litr na cenę w zł za m^3 (1000 ltr).

Odpowiedź: Zamawiający nie uwzględnia propozycji Wykonawcy

4. SIWZ – XV opis sposobu obliczenia ceny, pkt 6, 7 oraz §5 projektu umowy zapis:

„... Na cenę składać się będzie cena netto 1 litra paliwa podana przez PKN Orlen na stronie internetowej /WWW.orklen.pl/ i stały upust lub marża doliczana przez Oferenta /określony w złotych polskich w stosunku do ceny PKN Orlen/...”

Nie koresponduje z zapisem:

„... stały upust od ceny brutto: ... % ...”

Prosimy o korektę, a także proponujemy dopisanie treści w rozdziale XV: Zmiana ceny będzie odpowiadała kwocie zmiany ceny ogłoszonej przez producenta. Potwierdzeniem prawidłowości wprowadzonej nowej ceny będzie obowiązujący w dniu dostawy cennik producenta, dostępny na stronach internetowych. Zmiany ceny nie wymagają dla swojej ważności aneksu.

Odpowiedź: Zamawiający w §5 projektu umowy zmienił sformułowanie „... stały upust od ceny brutto: ...% ...”, na „... stały upust/marża od ceny brutto: ...zł”. Pozostałe zmiany nie zostają uwzględnione przez Zamawiającego.

5. Ponieważ Zamawiający nie sprecyzował w jakiej temperaturze zamierza odbierać paliwo, prosimy o deklarację czy Zamawiający zgadza się na:

Rozliczenie dostawy na podstawie odczytu i wydruku z legalizowanego dystrybutora cysterny. Ilość wydanego paliwa przeliczana będzie automatycznie przez dystrybutor do temperatury referencyjnej 15°C. Potwierdzeniem ilości odebranego paliwa będzie wydruk z dystrybutora cysterny. Do każdej dostawy – faktury sprzedaży Wykonawca załączać będzie wydruki z legalizowanego dystrybutora cysterny potwierdzone podpisem upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ilości dostarczonego paliwa określone w fakturze winny odpowiadać mierze objętości paliwa w temperaturze referencyjnej 15°C, a jednostkowe odbiory zamawianego paliwa będą odbywać się według powyższego schematu.